

COMMITTENTE:

LUNA MV

COMMESSA:

QUADRO:

Quadro Generale UPS

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE

IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]		1,8	TNS
SISTEMA DI NEUTRO			
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	Icc [kA]		
CARPENTERIA	METALLICA		
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48
	— CEI 23-49
	— CEI 23-51

CLIENTE		LUNA MV	PROGETTO	
ARCHIVIO		—	DATA	FILE Quadro elettrico UPS_ [Q00].dwg
DISEGNATORE		—	PAGINA	5/9/2016 R0.0
IMPIANTO		Utenze LUNA MV	1	2
			TAVOLA	SEGUE