



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
CNAF

Con la presente siamo a comunicare che per un mero errore materiale, il par. 3.4 del Capitolato Tecnico della gara in oggetto deve essere sostituito con il seguente testo:

"Tutti gli alimentatori dei server forniti dovranno essere di tipo Platinum.

Dovranno essere inoltre fornite le PDU idonee agli attacchi presenti nel Rack Schneider, comprensive di spine di collegamento IEC 309 interbloccate, da 400 V (5P) o 230 V (3P)."

Il RUP
Luca dell'Agnello

Publicato in data 01/09/2020 sul sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”

